



Vorlage

Datum: 17.10.2013
Vorlage FB III/2069/2013

TOP	Betreff Treppe Fürstenbergstraße/Herman-Löns-Straße
Beschlussentwurf: Der Ausschuss für Bauen und Verkehr nimmt zur Kenntnis.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Bauen und Verkehr	12.11.2013	öffentlich

Sachverhalt:

Durch das extreme Regenerereignis im Juni diesen Jahres wurden die Beläge und Winkelstufen der Treppe des Verbindungswegs Hermann-Löns-Straße / Fürstenbergstraße unterspült und in weiten Teilen abgehoben. Der vorhandene Mörtel der Bettung ist nicht zuletzt aufgrund des Regenerereignisses mürbe und kann den Belag nicht mehr festhalten. Entlang der Treppenwangen haben sich sehr starke Ausspülungen gebildet. Ein sicheres Begehen der Treppenanlage ist nicht mehr möglich. Eine Sperrung der Treppe war aus Verkehrssicherungsgründen unvermeidbar.

Um beurteilen zu können, in welchem Umfang Maßnahmen zu wirtschaftlichen Wiederherstellung notwendig sind, hat die Verwaltung einen Gutachter zu Rate gezogen. Über das Ergebnis wird in der Sitzung berichtet.

Finanzielle Auswirkungen:

Eine Kostenschätzung für eine Wiederherstellung der Begehbarkeit der Treppenanlage ist dem Gutachten beigelegt.

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

 Bürgermeister o.V.i.A.

 Michael Henseler