

Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
Bestand der Einzugsgebiete mit Einleitung ins Grundwasser (Versickerung)

Einleitung ins Grundwasser (Versickerung)				Flächenangaben			Erlaubnisbescheid gem. WHG § 8 (ehemals §§ 2,3 und 7)					Koordinaten E-Stelle		Wasserschutzzone	Flächennutzung	Anzahl Wohneinheiten	
Einzugsgebiet der Niederschlagsversickerung				A _{E,k} m²	A _{E,b} m²	Bef.-Grd.	Menge l/s	Aktenzeichen	Antrag vom :	am :	bis :	Rechtsw ¹⁾	Hochw ¹⁾				
Bez.	Name/Straße	Ordn	Art														Bez.
EV 1.1	Zur Landwehr I		Mulde/Sickerbecken	2.800	2.800	100	58	66 31 30 67 -16-9	16.02.2016	12.05.2016	31.12.2036	2592117	5669113	-	WO	10	EV 1.1
EV 1.2	Zur Landwehr II		Mulde/Sickerbecken	7.900	7.900	100	164	66 31 30 67 -16-9	16.02.2016	12.05.2016	31.12.2036	2592259	5669144	-	WO	35	EV 1.2
EV 2	Schückhausen (E4 aus Erl.)	X	Mulde	1.650	1.650	100	39	70-31 30 67-16-13	30.07.1996	23.09.1996 ¹⁾	31.12.2016	2590046	5665008	Ila	WO	10	EV 2
EV 3	Schückhausen (E5 aus Erl.)	X	Mulde	1.225	350	29	24	70-31 30 67-16-13	30.07.1996	23.09.1996	31.12.2016	2590291	5664894	Ila	WO	10	EV 3
EV 4	Sohl / Kobeshofen (GE Süd)	X	Mulde-Rigole/ Absetzbecken	11.560	11.560	100	1,0	70 31 30 67-16-16	23.06.1997	17.09.1997	31.12.2017	2593692	5667375	-	GE	-	EV 4
EV 5	Am Raspenhaus (Fliederweg)		Mulde/Sickerbecken	23.800	10.700	45	k.A.	70-31 30 67-16-18	23.10.1997	18.11.1997	31.12.2017	2592495	5668588	-	WO	30	EV 5
EV 6	Ahornweg (Busenbacher Weg)		Mulde	10.075	3.060	30	0,6	70 31 30 67-16-19	22.04.1998	27.01.1999	31.12.2018	2591512	5669150	-	WO	35	EV 6
EV 7	Robert-Koch-Str (BP 56 Scheideweg)		Mulde/Sickerbecken	3.789	3.410	90	39	70 31 30 67-16-21	18.04.2013	21.08.2013	31.12.2033	2590407	5667672	-	GE	-	EV 7
EV 8	Kammerforst / Kastanienweg		Mulde/Sickerbecken	17.090	10.000	59	165 m³/d	67 31 30 67-16-23	07.02.2000	06.06.2000	erlaubnisfrei	2591784	5668793	-	WO	42	EV 8
EV 9	Aug.-Hermann-Francke-Str (BP 56 Scheideweg)		Mulde-Rigole	1.180	785	67	18	67 31 30 67-16-28	01.08.2001	13.08.2001	31.12.2021	2590873	5667857	-	WO	10	EV 9
EV 10	Pixwaag	X	Mulde	1.375	1.375	100	k.A.		18.07.2001	20.08.2001	erlaubnisfrei	2593040	5669492	-	WO	12	EV 10
EV 11	Ewald-Gnau-Str (BP 62 Ruhmeshalle)		Rigole in Straße	200	200	100	5,0	67 31 30 67-16-22	17.09.2001	24.09.2001	31.12.2021	2593212	5668897	-	WO	7	EV 11
EV 12	Maisdörpe		Rigole in Straße	450	450	100	4,7	67 31 30 67-16-32	28.08.2003	16.09.2003	31.12.2023	2589783	5667920	-	WO	7	EV 12
EV 13	Heidt (Junkernweg)		Mulde-Rigole	1.420	1.420	100	4,2	67 31 30 67-16-26		17.08.2005	31.12.2025	2591143	5668445	-	WO	27	EV 13
EV 14	Strucksfeld		Mulden-Rigolen	3.710	3.710	100	7,2 / 3,2	67 31 30 67-16-34	03.05.2006	14.06.2006	31.12.2026	2589590	5667030	Ila	WO	15	EV 14
EV 15	Erschl. BP 70 Kölner Straße (Weierbachblick)	X	Mulde	52.390	24.800	47	35	67 31 30 67-16-33	28.07.2006	06.11.2006	31.12.2026	2593246	5668369	-	WO	60	EV 15
EV 16	Ernst-Trost-Straße (BP 62 Ruhmeshalle)		Rigole neben Straße	160	160	100	3,5	67 31 30 67-16-36		10.11.2006	31.12.2026	2593181	5668905	-	WO	5	EV 16
EV 17	Scheideweg (Entwässerung der L101)		Mulde	4.275	4.275	100	k.A.	-			erlaubnisfrei	2590725	5667615	Ila	WO	-	EV 17
EV 18	Unterscheideweg		Mulde	875	875	100	k.A.	-			erlaubnisfrei	2590890	5667864	Ila	WO	10	EV 18
EV 19	Heidt 1 (Sickerschacht Heidt 12)	2	Sickerschacht	350	350	100	k.A.	-			-	2591418	5668237	-	WO	10	EV 19

 Erlaubnis beantragen oder nach Ablauf verlängern
ER : Einleitung von Regenwasser in oberirdische Gewässer
EM : Einleitung von Mischwasser in oberirdische Gewässer (Entlastungen)
EV : Einleitung ins Grundwasser (Versickerung)

Ila Rote Zahlen=Änderung zum NBK 2011-2017

¹⁾ Werte zur topographischen Karte 1: 25.000 Wipperfürth

Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
Bestand der Einzugsgebiete mit Einleitung ins Grundwasser (Versickerung)

Einleitung ins Grundwasser (Versickerung)		Kriterien für Einstufung der Flächen gemäß Trennerlass				Niederschlagswasserbehandlung		Bemerkung
Einzugsgebiet der Niederschlagsversickerung		Art der Verkehrsfläche	Abschätzung DTV Kfz/d	Besonderheiten zur Flächenbelastung	Flächen-Kategorie gem. Trennerlass	vorhanden	geplante Maßnahme	
Bez.	Name/Straße							
EV 1.1	Zur Landwehr I	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 1.2	Zur Landwehr II	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 2	Schückhausen (E4 aus Erl.)	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 3	Schückhausen (E5 aus Erl.)	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 4	Sohl / Kobeshofen (GE Süd)	Erschließungsstr.	entfällt	Verkehrsflächen am MW-Kanal	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	Notüberlauf 5,91 l/s -> ER 04
EV 5	Am Raspenhaus (Fliederweg)	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	Notüberlauf 20,5 l/s -> ER 05
EV 6	Ahornweg (Busenbacher Weg)	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 7	Robert-Koch-Str (BP 56 Scheideweg)	Anliegerstraße	< 300	Handel, Handwerk, Kleingew.;	IIb	belebte Bodenz.	nicht erf.	Erlaubnis neu beantragen, wird ggfl. später mal an das
EV 8	Kammerforst / Kastanienweg	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 9	Aug.-Hermann-Francke-Str (BP 56 Scheideweg)	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 10	Pixwaag	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 11	Ewald-Gnau-Str (BP 62 Ruhmeshalle)	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 12	Maisdörpe	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 13	Heidt (Junkernweg)	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	evtl Ausbau zur Mitbehandlg. der Erweiterungsfläche Heidt
EV 14	Strucksfeld	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 15	Erschl. BP 70 Kölner Straße (Weierbachblick)	Erschließungsstr.	300 < X < 2000	keine	IIb	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 16	Ernst-Trost-Straße (BP 62 Ruhmeshalle)	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 17	Scheideweg (Entwässerung der L101)	Landesstr.	2000 < X < 15000	keine	IIb	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 18	Unterscheideweg	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila	belebte Bodenz.	nicht erf.	keine
EV 19	Heidt 1 (Sickerschacht Heidt 12)	Anliegerstraße	< 300	keine	Ila			neu beantragen

 Erlaubnis beantragen oder nach Ablauf verlängern
ER : Einleitung von Regenwasser in oberirdische Gewässer
EM : Einleitung von Mischwasser in oberirdische Gewässer (Entlastungen)
EV : Einleitung ins Grundwasser (Versickerung)

Ila Rote Zahlen=Änderung zum NBK 2011-2017