



Vorlage

Datum: 30.04.2018
Vorlage FB III/3442/2018

TOP	Betreff Bericht der Verwaltung
Beschlussentwurf: Der Ausschuss für Bauen und Verkehr nimmt Kenntnis.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Bauen und Verkehr	17.05.2018	öffentlich

Sachverhalt:

Bericht der Verwaltung zur Sitzung vom 15.02.2018

zu TOP 4 **Sanierungskonzept Friedhofswege**
Vorlage: FB III/3406/2018

Das Ingenieurbüro arbeitet am Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung der Baumaßnahme.

zu TOP 5 **Beschluss über das Bauprogramm zum Ausbau des Hambüchener Wegs**
Vorlage: FB III/3408/2018

Heute ordentlicher Tagesordnungspunkt

Zu TOP 6 **Beleuchtung von Schulbushaltestellen im Außenbereich**
Vorlage: FB III/3410/2018

Heute ordentlicher Tagesordnungspunkt

Zu TOP 7 **Antrag der SPD-Fraktion**
Vorlage: FB III/3413/2018

Der Antrag wurde dem Oberbergischen Kreis zugeleitet.

Zu TOP 9 **Widmungsangelegenheiten Parkplatz Peterstraße am Montanuskrei-**

sel

Vorlage: FB III/3415/2018

Nachdem der Rat am 01.03.2018 der Widmung zugestimmt hat, erfolgte am 15.03.2018 die öffentliche Bekanntmachung der Widmungsverfügung vom 02.03.2018.

Zu TOP 10 Sachstandsbericht Ratssaal - fehlender 2. Rettungsweg

Vorlage: RGM/3409/2018

Im Ausschuss wurde die Frage gestellt, ob ein Rettungsschlauch nicht als ausreichende Lösung anerkannt wird, um den 2. Rettungsweg aus dem Sitzungssaal zu bilden. Die Rücksprache mit der Bauaufsichtsbehörde in Gummersbach hat folgendes Ergebnis erbracht:

Die Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz ist der Auffassung, dass ein Rettungsschlauch keinen bauaufsichtlich geforderten Rettungsweg ersetzen kann. Aus bauaufsichtlicher Sicht setzt ein Rettungsweg grundsätzlich die Selbst- und Fremdrettungsmöglichkeit voraus. Daher ist diese Lösung für den Ratssaal nicht möglich.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Stefanie Heymann